

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  
Краснодарскому краю  
Отдел надзорной деятельности Центрального внутригородского г. Краснодара  
г. Краснодар, ул. Мира, 56, тел. 262-17-04**

**Предписание № 260/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение*

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, инициалы индивидуального предпринимателя,  
муниципального образования город Краснодар «Средняя общеобразовательная  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*школа № 47»*

во исполнение распоряжения государственного инспектора г. Краснодара по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности ЦВО г. Краснодара, подполковника внутренней службы Д.Н. Смирнова от «16» октября 2015 года № 260, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. «11» ноября 2015г., с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «25» ноября 2015г. проведена проверка государственным инспектором г. Краснодара подполковником внутренней службы Ларченко А.А. в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 47», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Садовая, 245 совместно с директором школы Легостаевой Татьяной Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприказан	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
260/1/1	<i>Системы пожарной сигнализации школы не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников</i>	<i>(ч. 7, ст. 83, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")</i>	<i>30 мая 2016 года</i>	



объекта.			
----------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор г. Краснодара  
по пожарному надзору Ларченко А.А.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



М.Л.П.\*

« 25 » ноября 2015 г.

*Директор школы  
Легостаева Т.В.*

(должность, фамилия, инициалы )

*Т.В.*

(подпись)

« 25 » ноября 2015 г.