



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

Директору
МБОУ СОШ № 47
350042, г. Краснодар, ул. Садовая, 245
Легостаевой Т.В.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 173 -05-27/П
об устранении причин и условий, способствующих
совершению административного правонарушения**

20.11.2015 г.
(дата составления)

Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 4, каб. 14
Межрегиональный отдел по надзору за
электроустановками потребителей
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
(место составления представления, населенный пункт, организация)

Мною, заместителем начальника межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору **Иваковым Анатолием Ивановичем**

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего представление, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении МБОУ СОШ № 47

(юридический адрес: 350042 Краснодарский край г. Краснодар, ул. Садовая, 245;
фактический адрес: 350042 Краснодарский край г. Краснодар, ул. Садовая, 245)

(1. Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2. Фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3. Фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений:

В ходе проведения мероприятий по контролю Управлением установлено, что на территории МБОУ СОШ № 47, по адресу: **350042 Краснодарский край г. Краснодар, ул. Садовая, 245** выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) « 20 » ноября 2015 г. в **09-00** часов в области **безопасности электрических установок**, а именно:

1. Отсутствует диспетчерское наименование на двери вводного электрощита, чем нарушен п. 2.2.20. ПТЭЭП («Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 г. Регистрационный № 4145);
2. Не проводится периодическая проверка соответствия электрических схем фактическим с отметкой на них о проверке, чем нарушен п. 1.8.5. ПТЭЭП (Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 г. Регистрационный № 4145);

3. Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет, чем нарушен п. 2.7.7. ПТЭЭП (Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей) зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 г. Регистрационный № 4145);
4. Внутри электроцита участка охраны отсутствуют защитные крышки (заглушки), имеется доступ для посторонних лиц к токоведущим частям, находящимся под напряжением, чем нарушен п. 2.2.4. ПТЭЭП («Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 г. Регистрационный № 4145).

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

Причиной совершения указанных правонарушений является ненадлежащее осуществление контроля со стороны директора МБОУ СОШ № 47 Легостаевой Татьяной Владимировной, эксплуатирующие следующие объекты: электроустановки МБОУ СОШ № 47, расположенные по адресу: **350042 Краснодарский край г. Краснодар, ул. Садовая, 245** за соблюдением требований технических регламентов, иных нормативно-правовых документов.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании п.п. 2.2.20., 1.8.5., 2.7.7., 2.2.4. ПТЭЭП («Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 г. Регистрационный № 4145)

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в Межрегиональный отдел по надзору за электроустановками потребителей Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г. **Краснодар, ул. Ставропольская, 4, кабинет №14**, в течение **одного месяца** со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

А.И. Иваков

(должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица Ростехнадзора)

Копию настоящего представления получил:

Директор

МБОУ СОШ № 47

ТБ

Легостаева Т.В. «20» 11 2015 г.

(дата, номер заказного письма; должность, фамилия, имя, отчество, подпись, лица получившего представление, дата вручения)

n/h